



optionaler Einbauort für kundeneigenen Wärmehesähler

1) Stromversorgung aus der Hausanlage

3) Probenahmestellen

2) STW erforderlich wenn Hausanlagentemp. $\leq 75^\circ\text{C}$

4) Bei RLT - Regelkreisen muss die Rücklaufstemperatur auf maximal 35°C begrenzt werden